

Паспорт качества\Quality list

ТУТУ СТО 72746455-3.1.11-2015 (взамен ТУ 5774-003-00287852-99)



Партия\Product lot № 722

Агрегат Line:	02	Смена: Shift:	2	Дата: Date:	23 - 24.04.16	Штук: Rolls:	Кг: Sqm:
------------------	----	------------------	---	----------------	---------------	-----------------	-------------

ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП

Tehnoelast

Основа\Base:

Верх\Top:

Низ\Bottom:

Полиэфирное полотно

Пленка

Пленка

Polyester

Film

Film

Наименование показателя \ Characteristic	Норма\Normal	Факт\In fact
Масса основы	50-250	170
Внешний вид	Полотно без трещин, дыр, разрывов, складок	Соответствует
Ширина	1 000 ± 30	1 000
Длина	10 ± 0,2	10,01
Масса 1 кв. м, кг/м2	4,701-5,2	4,939
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее	2	2,541
Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, Н/50мм, не менее	600	761,6
Разрывная сила при растяжении, в поперечном направлении, Н/50мм, не менее	400	504,44
Гибкость на брус с закруглением радиусом (25±0,2) мм, °С, не выше	-25	-25
Теплостойкость в течении не менее 2 часов, не ниже	100 ± 2	100
Толщина (справочно)	4 ± 0,1	4,02
Гибкость на брус с закруглением радиусом (15±0,2) мм, не выше	-25	-25
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение не менее 2 часов	отсутствие признаков проникания воды	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 часов, не более	1	0,22
Температура хрупкости вяжущего, не выше, °С	-35	-36
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001МПа, в течение не менее 72 часов	отсутствие признаков проникания воды	выдерживает

Заключение: Соответствует ТУ СТО 72746455-3.1.11-2015 (взамен ТУ 5774-003-00287852-99 с

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев

ОТК



ГАСПРА LIFE

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Quality control system is certificated by GOST ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008)

Произведено:
ООО "Минвуды-Кровля"
357217, Россия
Минераловодский р-н
п. Анджеговский, ул. Московская, 3
Тел./Phone: (87922) 7-68-18
www.tn.ru

Minvody-Krovlya, Ltd
Moskovskaya 3
Anglevsky, Minvody
357217, RUSSIA

Факс./Fax: (87922) 7-64-42

